

Bari, 26 APR. 2016

Spett.le PIEMME IMPIANTI SRL
Via Torre Marinara, 38
70010 CAPURSO (BA)
piemme.impianti@libero.it

Prot. 2016/ 47341
Allegati: 1

OGGETTO: Affidamento diretto per il ripristino della rete dati stanza 85. 10° piano e controllo efficienza dell'impianto antintrusione dell'immobile Leader Palace sede dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale e Ufficio Territoriale di Bari. - Vs. Consuntivo lavori del 12/04/2016. CIG: Z28197B4DB.

Codesta Ditta ha eseguito le prestazioni in data 05-07-08/04/2016, mantenendo il normale svolgimento delle operazioni degli uffici stessi, non alterando quelli che erano i consueti orari lavorativi e segnalando opportunamente le zone d'intervento.

Le attività svolte sono di seguito indicate:

- Intervento tecnico di verifica e ripristino funzionalità di nr. 1 prese dati RJ45 presenti nella stanza 85 del 10° piano mediante la sostituzione di alcuni componenti; verifica continuità e test finali;
- Eseguito controllo dello stato di efficienza di tutti i volumetrici presenti nelle aree interessate da segnalazioni anomale con conseguente sostituzione di 2 sensori volumetrici antimascheramento al 5° Piano e nel salone front office.
- Verifica di un sensore sismico impianto antintrusione con regolazione e taratura dello stesso.

Le prestazioni sono state eseguite in via di estrema urgenza e, pertanto, non è stato possibile formalizzare preventivamente l'affidamento.

Con la presente, pertanto, valutato il consuntivo indicato in oggetto, si formalizza **l'affidamento diretto delle prestazioni sopra indicate, per il corrispettivo complessivo di € 350,00 oltre IVA** ritenuto congruo.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture

elettronica” citato DM n. 55/2013 **e contenere l’indicazione del codice “E4P4FD”** (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

L’Agenzia, in conformità all’art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Il Capo Settore
Gennaro DELLI SANTI

