



Direzione Regionale della Basilicata

Potenza,

Ufficio Gestione risorse

***DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN TUBO
D'ACQUA ALL'INTERNO DEL CORTILE PERTINENZIALE PRESSO GLI
UFFICI DELLE ENTRATE - PIAZZA MATTEOTTI N. 18 MATERA***

Premesso che:

- in data 09/01/17 verso le ore 18:00 si è riscontrata la rottura di una tubazione dell'acqua, situata nel cortile pertinenziale dell'immobile indicato in oggetto, provocato dalle rigide temperature atmosferiche presenti in questi giorni anche nella città di Matera;
- che la condotta interessata dallo scoppio serve anche l'impianto idrico antincendio, e che la notevole perdita di acqua ha messo in funzione le elettropompe del gruppo di pressione;
- che per motivi di sicurezza, risultava necessario ripristinare al più presto la normale efficienza degli impianti idrico ed antincendio al servizio del palazzo di che trattasi e previa autorizzazione del Direttore provinciale - dott.ssa Maria Mattia è stata contattata una ditta idraulica locale (Nicoletti Alessandro) che, nella prima mattinata del 10/01/2017, ha provveduto al temporaneo tamponamento della perdita d'acqua.
- che rendendosi necessari i lavori di ripristino, per somma urgenza, per i lavori da realizzarsi, compreso la manodopera, l'Ufficio ha sviluppato una stima per la riparazione per un congruo corrispettivo di complessivi € 614,17 escluso iva.

DETERMINO

di procedere ai lavori di cui trattasi attraverso affidamento diretto, come disposto dall'art. 125 Codice dei Contratti Pubblici, alla ditta NICOLETTI ALESSANDRO con sede in MATERA alla Via Lucana n. 227 al congruo prezzo di € 614,17 oltre IVA.

IL CAPO UFFICIO

Emanuele Filosi

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente