

## **DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA**

*Sostituzione di tre interruttori a carrello nel quadro elettrico generale di  
bassa tensione ubicato all'interno del locale cabina di trasformazione  
MT-BT nel complesso edilizio in uso*

### **CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO**

***RICHIEDENTE:***

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

***LUOGO DELLA PRESTAZIONE:***

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

***DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:***

Presso il complesso edilizio FIP in uso alla Direzione Regionale della Sicilia – sito in via W. K. Roentgen, 3 – Palermo (PA) all'interno del locale cabina di trasformazione MT-BT, posta al piano interrato facilmente accessibile anche con i mezzi carrabili, occorre sostituire nel quadro elettrico generale di bassa tensione (QEGBT) tre interruttori a carrello a servizio rispettivamente:

- del rifasatore automatico;
- del sistema di commutazione congiuntore rete normale - rete preferenziale in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica da parte del fornitore;
- del sistema di commutazione rete preferenziale – gruppo elettrogeno in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica da parte del fornitore.



La prestazione richiesta in sintesi consiste:

1. rimozione, carico, trasporto e successivo smaltimento, ivi compreso gli oneri di

- conferimento a centro autorizzato in base alla normativa vigente, di n. 3 interruttori a carrello (compreso l'eventuale smontaggio della parte fissa del vecchio interruttore e delle barre di collegamento in ingresso e in uscita) ubicati nel quadro elettrico generale di bassa tensione (QEGBT);
2. fornitura ed installazione di n. 1 interruttore a carrello automatico selettivo (con sganciatori elettronici a microprocessore, con contatti ausiliari, con motoriduttore carica molle di chiusura, con blocco a chiave) a servizio del rifasatore automatico avente le medesime caratteristiche tecniche di quello esistente: marca ABB – caratteristiche F1S (In=2000A, Ue=660 V, IcW=50kA x 1s, unità di protezione SACE PR1/P lth 2000A).. Il tutto compreso, il montaggio meccanico del nuovo interruttore, compresa l'eventuale modifica ed adattamento dei supporti esistenti, il rifacimento del pannello frontale ove occorrente, la sagomatura delle nuove barre di rame di collegamento alla distribuzione principale e ai cavi di uscita, il ricollegamento/riadattamento degli ausiliari di cabina al nuovo interruttore, le prove di funzionamento e le verifiche strumentali, il nolo dei mezzi di trasporto, il tiro in alto e quant'altro necessario per dare il nuovo interruttore a carrello perfettamente efficiente e funzionante;
  3. fornitura ed installazione di n. 1 interruttore a carrello automatico selettivo (con sganciatori elettronici a microprocessore, con contatti ausiliari, con motoriduttore carica molle di chiusura, con blocco a chiave) a servizio del sistema di commutazione normale - rete preferenziale - avente le medesime caratteristiche tecniche di quello esistente: marca ABB - modello SACE F1 – caratteristiche F1S (In=1250A, Ue=690 V, IcW=50kA x 1s, unità di protezione SACE PR1/P lth 1250A). Il tutto compreso, il montaggio meccanico del nuovo interruttore, compresa l'eventuale modifica ed adattamento dei supporti esistenti, il rifacimento del pannello frontale ove occorrente, la sagomatura delle nuove barre di rame di collegamento alla distribuzione principale e ai cavi di uscita, il ricollegamento/riadattamento degli ausiliari di cabina al nuovo interruttore, le prove di funzionamento e le verifiche strumentali, il nolo dei mezzi di trasporto, il tiro in alto e quant'altro necessario per dare il nuovo interruttore a carrello perfettamente efficiente e funzionante
  4. fornitura ed installazione di n. 1 interruttore a carrello automatico selettivo (con sganciatori elettronici a microprocessore, con contatti ausiliari, con motoriduttore carica molle di chiusura, con blocco a chiave) a servizio del sistema di commutazione rete preferenziale – gruppo elettrogeno avente le medesime caratteristiche tecniche di quello esistente: marca ABB - modello SACE F1 – caratteristiche F1B (In=1250A, Ue=690 V, IcW=40kA x 1s,

unità di protezione SACE PR1/P lth 1250A). Il tutto compreso, il montaggio meccanico del nuovo interruttore, compresa l’eventuale modifica ed adattamento dei supporti esistenti, il rifacimento del pannello frontale ove occorrente, la sagomatura delle nuove barre di rame di collegamento alla distribuzione principale e ai cavi di uscita, il ricollegamento/riadattamento degli ausiliari di cabina al nuovo interruttore, le prove di funzionamento e le verifiche strumentali, il nolo dei mezzi di trasporto, il tiro in alto e quant’altro necessario per dare il nuovo interruttore a carrello perfettamente efficiente e funzionante.

Di seguito alcune fotografie descrittive i tre interruttori a carrello oggetto della prestazione richiesta.

	
<p>Interruttore a carrello a servizio del sistema di commutazione rete preferenziale/gruppo elettrogeno</p>	<p>Interruttore a carrello a servizio del sistema di commutazione rete preferenziale/gruppo elettrogeno – dati tecnici</p>



Interruttore a carrello a servizio del sistema di commutazione rete preferenziale/gruppo elettrogeno - unità di protezione



Interruttore a carrello a servizio del rifasatore automatico




Interruttore a carrello a servizio del rifasatore automatico – dati tecnici



Interruttore a carrello a servizio del rifasatore automatico – unità di protezione



Interruttore a carrello a servizio del sistema di commutazione rete normale/preferenziale



Interruttore a carrello a servizio del sistema di commutazione rete normale/preferenziale – dati tecnici



Interruttore a carrello a servizio del sistema di commutazione rete normale/preferenziale - unità di protezione

## SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, e la mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. Al fine di prendere visione degli interruttori da sostituire e di conoscere le

circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento della prestazione richiesta, ogni operatore economico interessato a partecipare alla procedura di scelta del contraente, prima della presentazione dell'offerta, dovrà effettuare un sopralluogo preliminare obbligatorio presso il locale cabina di trasformazione MT-BT della DR Sicilia.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail [dr.sicilia.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.sicilia.rm@agenziaentrate.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, con eventuale delega/procura del soggetto munito dei necessari poteri qualora il soggetto incaricato sia diverso dal legale rappresentante. A tale ultimo fine, si precisa che in ragione della tutela del principio di segretezza dei partecipanti, le attività di sopralluogo obbligatorio potranno essere condotte esclusivamente dal titolare/legale rappresentante o dipendente (munito di delega) della società comunque qualificato ad accedere all'interno delle cabine di trasformazione MT-BT.

**La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro cinque giorni dal termine ultimo di richieste chiarimenti riportato nella RDO.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

***REFERENTI LOCALI AI FINI DEL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:***

geom. Pietro Siragusa tel. 0916803726 – geom. Tommaso Tutone tel. 0916803311

***PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:***

- 1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
  - Decreto del Ministero dell'Interno 03 novembre 2004 e s.m.i.;
  - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;

- Norme UNI, UNI-EN, UNI-ISO di riferimento;
- delle Direttive Europee vigenti ed applicabili;
- dei Vigili del Fuoco e delle Autorità locali e Autorità sanitarie;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 e smi;
- Legge 9 novembre 1988, n. 475 e smi;
- qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.

- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
- 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 6) Stante che il complesso edilizio interessato dalla prestazione è sede di uffici, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze degli uffici, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di verifica di conformità (collaudo), subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;

- 8) ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- 9) L'Impresa esecutrice dovrà garantire il materiale fornito in opera per la durata di anni 5 (durata utile dei nuovi interruttori  $\geq 8$  anni) a partire dalla data della verifica di conformità con esito positivo;
- 10) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;
- 11) Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
  - la dichiarazione di avere eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte ai sensi del DM 37-08 e s.m.i.;
  - schede tecniche, schemi elettrici circuitali, istruzioni di installazione di esercizio e di manutenzione, certificati di garanzia degli interruttori;
  - la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta;
  - copia del formulario identificativo dei rifiuti attestante l'avvenuto conferimento a centro autorizzato dei tre interruttori sostituiti.

***La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la fornitura di schede tecniche delle forniture previste nel bando al fine di verificarne la rispondenza con i requisiti di capitolato.***

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

IL TECNICO

F.to Geom. Tommaso Tutone